

717-09/2/2007. számú
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI
TANÚSÍTVÁNY

Ezt a tanúsítványt a Szent István Egyetem Ybl Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézete a 15/2004. (V. 21.) BM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Belügyminisztere 1-A/610/2005. számú Kijelölő Okiratában foglaltak alapján adta ki.

Megbízó és forgalmazó: DSC Hungária Kft.

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.

Forgalmazó: Firezone Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 112.

A tanúsítvány tárgya: FC400 sorozatú kézi jelzésadó család tűzvédelmi szabványossági megfelelősége

A tanúsítvány érvényessége: 5 év

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó: Bentel Security SRL

Via Gabbiano 22 – zona industriale S. Scolastica
64013 Corropoli Te (Olaszország)

Típus és megnevezés:

FC420CP – beltéri kézi jelzésadó

FC421CP – kültéri kézi jelzésadó

A tanúsítás kiadásának alapja:

- LPCB által kiadott 681n-(cl-2) számú bizonyítvány a jelzésadók EN 54-11:2001 + A1:2005 szerinti megfelelőségéről,

- BRE TE 228899 számú vizsgálati jegyzőkönyve a kézi jelzésadók EN 54-11 szerinti vizsgálatáról (kiadva: 2006. 11. 21.)

Megállapítások

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok alapján az FC420CP (beltéri) és az FC421CP (kültéri) típusú kézi jelzésadók megfelelnek az EN 54-11:2001 + A1:2005 - Kézi jelzésadók előírásainak. Az EN 54-11 szabványok hazai megfelelője az MSZ EN 54-11:2003.

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a kézi jelzésadók megfelelnek az MSZ EN 54-11:2003 követelményeinek. A megfelelés a típusválasztékok táblázatában levő termékekre érvényes.

A jelzésadók TMT szerinti hivatkozási száma a következő:


Típus	Megnevezés	Tanúsítvány száma
FC420CP	Beltéri kézi jelzésadó	717-09/2-1/2007.
FC421CP	Kültéri kézi jelzésadó	717-09/2-2/2007.

Kikötés: A kézi jelzésadókat magyar nyelvű felirattal kell ellátni.

A termék megfelelősége – változatlan kialakítás esetén - az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t , 2008. március 31.

Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
1146 Budapest, Thököly út 74.
1442 Budapest 70., Pf. 117


cégszerű aláírás
dr. Beda László főiskolai tanár
intézetigazgató

A tanúsítvány 3 eredeti példányban készült. Ez az 1. számú példány

A tanúsítvány a megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harmadik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!

Előzmények

A tanúsítvány tárgyát az **Bentel Security SRL gyártmányú, FC420CP** (beltéri kézi jelzésadó) és **FC421CP** – (kültéri kézi jelzésadó) típusú kézi jelzésadók képezik. A jelzésadókat a BRE vizsgálta. A Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány kiadásánál az alábbi dokumentumokat vettük figyelembe:

- **FC420CP** és **FC421CP** típusú címezhető kézi jelzésadók leírása, műszaki adataik és telepítési utasítása,
- **LPCB** által kiadott **681n-(cl-2)** számú bizonyítvány a jelzésadók EN 54-11:2001 + A1:2005 szerinti megfelelőségéről, (kiadva: 2007. 12. 10.)
- **BRE TE 228899** számú vizsgálati jegyzőkönyve a kézi jelzésadók EN 54-11 szerinti vizsgálatáról (kiadva: 2006. 11. 21.)

A kézi jelzésadó főbb jellemzői, műszaki adatai

A kézi jelzésadók kizárólag az AFD2000 és FC500 típusú központokhoz illeszthetők. Programozásuk egy speciális egységgel történik, mellyel a jelzésadóknak cím is adható. a kültéri és a beltéri kivitel csak a védettség szintjében különbözik. Az **FC421CP védettségi szintje: IP66.**

Működési elv

A kézi jelzésadók üveg előlap benyomásával hozhatók riasztási állapotba. Visszaállításuk az üveglap újbóli rögzítésével történik.

Műszaki adatok

Működési feszültség	10 ÷ 27V DC
Áramfelvétel	
Nyugalmi:	0,46 mA
Riasztási (LED):	4,5 mA
Védettségi fok	IP 44D
Működési hőmérséklet	- 25 - + 70°C
Rel.páratartalom	Max. 95% RH
Méret (beltéri):	87 × 87 × 51 mm
Méret (kültéri):	124 × 124 × 59 mm
Anyag	Műanyag
Szín	Piros